

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) nojalla **lupahakemuksen**

Hakija: Latvaenergia Oy (y-tunnus 1838749-3)

Diaarinumero: 853/342/2019

Sijainti: Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä (kiinteistötunnus 630-402-34-12)

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Latvaenergia Oy toimittaa Feelia Oy:lle höyryä, joka tuotetaan laitoksen pihalle sijoitettavalla höyrykattilalla. Laitoksen nykyinen 9,5 m³ maanpäällinen nestekaasusäiliö korvataan 45 m³ maapeitteisellä nestekaasusäiliöllä. Säiliön lisäksi tontille asennetaan 400 kg/h höyrystinkeskus ja nestekaasuputkisto.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 15.9.2019 diaarinumero mainiten Tukesiin, osoitteeseen Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi

Hakemuksen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Pyhännän kunnantalolla (Manuntie 2, Pyhäntä) ja Tukesissa (Yliopistonkatu 38, Tampere) 8.9.2019 saakka.

Lisätietoja: Alina Laine puh. 029 5052010 tai alina.laine@tukes.fi

Ollut nähtävänä Pyhännän kunnan
ilmoitustaululla

8.18.2019 - 8.19.2019
välisen ajan, todistaa Pyhännällä

8.18.2019

Sari Laakkula
Ilmoitustaulunhoitaja